

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAPYTANIU
CENOWYM NA WYMIANĘ WODOMIERZY ZAMONTOWANYCH W LOKALACH
MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKACH NALEŻĄCYCH DO
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ**

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wodomierzy zimnej wody, zamontowanych w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Białej Piskiej przy ulicy Sienkiewicza 4, Pl. A. Mickiewicza 14, I Marszałka RP Piłsudskiego 2, Kościuszki 24 będących w Zarządzie Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska .

II. ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje;

- Wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynkach informacji o wykonywanych robotach oraz uzgodnienie z zainteresowanym użytkownikiem lokalu terminu realizacji robót.
- Demontaż wodomierzy zimnej wody w lokalach mieszkalnych.
- Dostawę i wymianę wodomierzy wody zimnej.
- Dostarczenie i przekazanie zdemontowanych wodomierzy Zarządcy budynków .

Wymagania dotyczące wymiany wodomierza:

- Zaplombowanie wodomierzy plombą zatrzaskową lub termiczną z numerem seryjnym.
- Wykonanie próby szczelności.
- Spisanie protokołu z wymiany wodomierza.

Ilości wodomierzy wody zimnej 26 szt.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE DOT. WODOMIERZY

1. Wodomierze jednostrumieniowe mokrobieżne do wody zimnej (T=30°C), Dn=15mm (½ CALA), Qn=1,0m³/h,

- Każde urządzenie musi posiadać Dopuszczenie T,
- Zgodność z wymaganiami dopuszczenia do stosowania w budownictwie oznakowanie znakiem CE lub krajowym znakiem budowlanym B,
- Numer fabryczny wodomierza oraz klasa metrologiczna muszą być trwale umieszczone na tarczy liczydła.
- Liczydło wodomierza powinno być hermetycznie zamknięte
- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego.
- Możliwość odczytu wzrokowego z widocznym wskaźnikiem pracy wodomierza.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia 03.07.2017r do 06.07.2017r.