

projektowany wodociąg rozdzielczy z rur PVC Dn 110  
projektowane przyłącze wodociągowe z rur PE Dn 50  
stniejąca sieć telekomunikacyjna


projektowane hydranty ppoż.  $\phi$  80mm z zasuwą  $\phi$  80mm

punkt charakterystyczny na granicy arkusza

ędzy punktami charakterystycznymi na arkuszu:  
Dn 110; L=872 m

Przy wykonywaniu robót ziemnych zachować odległość min 1,5 m od  
kabeli i przewodów do słupów energetycznych, telekomunikacyjnych  
i innych;

14



1. Ociep Nitki